



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

RGI.271.2.2018

Lichnowy 29.01.2018 r.

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
tel. 55-271-17-23

Wyjaśnienie nr 1 związane z treścią zapytania ofertowego

dotyczy: zapytania ofertowego na utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy

Pytanie nr 1 - W wyniku różnic pomiędzy przedmiarem, a projektem technicznym proszę o udzielenie jasnej odpowiedzi czy należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia siłowni zewnętrznej oraz street workout-u.

Zarówno projekt jak i przedmiar jest brany pod uwagę przy wycenie zgodnie z Państwa zapisem.

Podsumowując:

a) przedmiar nie zawiera informacji o wykonania nawierzchni bezpiecznej

b) projekt mówi o:

- rozdział 5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - tabela pkt 3 Plac pod urządzenia typu street workout, nawierzchnia bezpieczna z piasku frakcja 0,2-2 mm 31,18 m2
- projekt architektoniczno-budowlany rozdział 2, Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - są tylko podane strefy bezpieczeństwa bez informacji o rodzaju nawierzchni wraz z przekrojem
- projekt architektoniczno-budowlany rozdział 2, Budowa placu pod urządzeń typu street workout - jest informacja o wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku fr. 0,2-2 mm gr. 30 cm wraz z ułożeniem geowłkniny i obrzeżami wys. 45 mm - powierzchnia 31,18 m2

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania przedmiotu umowy, tzn.:

- street workout – zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną opisaną bardzo dokładnie w opisie technicznym na stronie 5 , 6 oraz na str. 12. Powierzchnia wynosi 31,18 m2 co jest jednoznaczne z przedmiarem robót poz. 3. Poz. 3,4 i 5 dotyczą nawierzchni bezpiecznej.

- siłownia zewnętrzna – posiada strefy bezpieczeństwa, natomiast nie posiada nawierzchni bezpiecznej, posadowiona została na nawierzchni trawiastej co jest zgodne z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert, a powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.

WÓJT
Jan Michalski